



РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

22 ИЮН 2022

№ НлЭС/0371 2153

На № 3 от 20.06.2022 г.

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Новоладожские электрические сети»
187450, ЛО, Волховский р-н,
г. Новая Ладога, Садовая ул., д. 25
тел. 8 (81363) 3-04-91, факс 8 (81363) 3-19-80
e-mail: secr.nls@lenenergo.ru
www.rosseti-lenenergo.ru

О качестве электроэнергии в
СНТ «Магистраль»

Председателю СНТ «Магистраль»
Т.Г. Кирилловой

187340 ЛО, Кировский район,
массив «Славянка»

Уважаемая Татьяна Глебовна!

В ответ на Ваше обращение исх. № 3 от 20.06.2022 года о некачественном электроснабжении, филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» сообщает, что по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Мгинское городское поселение, СНТ «Магистраль» сообщает, что падение уровня напряжения у абонентов ПС 720 Мга 110/6 кВ произошло по причине технологических нарушений в сети 35-110 кВ Санкт-Петербургских Высоковольтных сетей.

Первый заместитель директора-
главный инженер

С.В. Туху

Исп. Кузин А.М.
Волховский район электрических сетей, начальник
Тел. 8(81363) 31-155
KuzinAM@lenenergo.ru